

Kruszyna, dnia 05.01.2009r.

Nr III 7660/11/08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi obejmującej „Demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych z budynków uszkodzonych przez trąbę powietrzną w dniu 15.08.2008r.”

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonym poniższym wnioskiem dotyczącym wprowadzenia zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 2008r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058) zmodyfikowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W rozdziale III punkt. 9 wprowadzono zmianę dotyczącą symbolu grupy odpadów zastępując dotychczasowy symbol „17 06 01” symbolem „17 06 05”.

Jednocześnie informuje, że został zmieniony załącznik nr 2 (formularz cenowy) do SIWZ.

Wprowadzone zmiany nie wymagają zmiany składania terminu ofert, który upływa dnia 12 stycznia 2009r. o godz. 10⁰⁰.

Zmodyfikowany – jednolity tekst specyfikacji stanowi załącznik do niniejszego pisma.

WÓJT
mgr Bogusław Mielczarek

Częstochowa, dn. 30 grudnia 2008 r.

Urząd Gminy w Kruszyńcu
Ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyzna

Dotyczy przetargu na demontaż, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z budynków uszkodzonych przez trąbę powietrzną w dniu 15.08.2008 r. w miejscowości Bogusławice i Kruszyzna.

Zamawiający w rozdziale III pkt. 9 wymaga dołączenia do oferty aktualnej decyzji Starosty Częstochowskiego zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z grupy 17 06 01 na terenie powiatu częstochowskiego.

Przedmiotem zamówienia jest natomiast demontaż, transport i unieszkodliwienie **plyt azbestowo-cementowych** z budynków uszkodzonych przez trąbę powietrzną w dniu 15.08.2008 r. w miejscowości Bogusławice i Kruszyzna.

Płyty azbestowo-cementowe są to materiały twarde o gęstości objętościowej znacznie przekraczającej 1000 kg/m^3 . Załącznik nr 1 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przyjętym przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r. stanowi klasyfikację tych wyrobów na miękkie i twarde. Według naszej wiedzy i doświadczenia wyroby nie mogły zostać zakwalifikowane jako materiały izolacyjne – miękkie (17 06 01). O klasyfikacji decyduje bowiem przeznaczenie materiału. Materiały izolacyjne to wszelkiego rodzaju sznury, wełny, otuliny, koce przeciwpożarowe, płyty prasowane stosowane jako izolacja. Materiały konstrukcyjne natomiast – twarde (17 06 05) to wszelkiego rodzaju płyty azbestowo-cementowe stosowane jako pokrycia dachowe, rury azbestowo-cementowe stosowane w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypy.

Prosimy o wprowadzenie zmiany do rozdziału III pkt. 9 z grupy 17 06 01 na grupę 17 06 05.