

Kruszyna, dnia 2009-02-16

Nr III. 5540-2/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej Kruszyna-Bogusławice”.

### **Odpowiedź na pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

#### **Pytanie:**

„Czy zamawiający dopuszcza do budowy przepustu fi 400 i fi 500 mm rury z innych materiałów (np.: tworzywo sztuczne)?”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza do budowy przepustu fi 400 i fi 500 mm innych materiałów, niż zostały przewidziane w projekcie budowlanym tj. rur z betonu żwirowego typu „Wipro” o śr. 400 mm oraz rur żelbetowych typu „Wipro” o śr. 500 mm.

Zważywszy, iż uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 05 marca 2009 r. o godz. 10<sup>00</sup> nie ulega zmianie.

Z poważaniem

WÓJT  
mgr Bogusław Mielczarek