

Kruszyna, dnia 2010-03-18

Nr III. 2211-4/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie p.n. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice”.

### **Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

„W przedmiarze nie została ujęta obsypka drenażu boiska materiałem przepuszczalnym (tłuczeń kamienny, żwir), wykonawca uważa, iż dla prawidłowego działania drenażu i szybkiego odprowadzenia wód z powierzchni drenowanej, winna ona być ujęta. Czy zamawiający przewiduje wykonanie obsypki drenażu materiałem przepuszczalnym?”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje obsypki drenażu materiałem przepuszczalnym. Drenaż należy wykonać zgodnie z normami określonymi w katalogu KNR 2-11 pozycja 0101-01 i 0101-03. Dla usprawnienia funkcjonowania odwodnienia należy ująć w ofercie owinięcie sączków geowłókniną.

#### **Pytanie 2:**

„W pozycji nr 4 przedmiaru robót występuje dowóz brakującego gruntu. Czy zamawiający jest w posiadaniu gruntu? Czy grunt będzie przekazywany odpłatnie? Z jakiej odległości przewidziany jest dowóz brakującego gruntu?”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje do nieodpłatnego pozyskania piasek pochodzący z konserwacji rzeki Warty, z odległości 10 km od miejsca realizacji inwestycji.

Dodatkowe pozycje wyceny wynikające z niniejszych odpowiedzi należy umieścić na końcu kosztorysu ofertowego.

Zważywszy, iż uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 25 marca 2010 r. o godz. 10:00 nie ulega zmianie.

Z poważaniem

WÓJTG  
mgr Bogusław Mielczarek