

Wymagania i dodatkowe informacje dotyczące wymiany lamp oświetleniowych w szkole

1. Liczba i wielkość sal lekcyjnych , w których planuje się wymianę lamp:

- 4 sale –powierzchnia 12 m kwadratowych , wysokość 4m;
- sale –powierzchnia 49 m kwadratowych , wysokość 4m;

2. Wymagania techniczne naświetlenia w salach:

- natężenie światła 500 luksów;
- światło rozproszone, równomiernie w każdej części sali;
- brak oznak olśnienia;
- zgodność lamp z normami bhp dla pomieszczeń , w których pracują dzieci (certyfikaty bezpieczeństwa).