



Projekt współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

WÓJT GMINY
Kruszyna
woj. śląskie

Kruszyna, dnia 2013-01-28

RGK.271.1.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyzna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap II”.

Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1:

„w dziale 1.1 w części dla robót drogowych brak jest pozycji dotyczącej frezowania nawierzchni,”

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje, że odtworzenie nawierzchni bitumicznej w niniejszym dziale będzie jedynie w miejscu prowadzonego wykopu, przy czym rozbiórka istniejącej nawierzchni w obrębie wykopu jest policzona.

Pytanie 2:

„w pozycjach nr 32, 58, 116 wg nas, nieprawidłowo została wyliczona objętość obsypki piaskowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje, że przyjęta obsypka na długości wykopów o szerokości 1,0 m i wysokości 30 cm jest wystarczająca.

Pytanie 3:

„Jak wynika z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co najmniej trzy roboty obejmujące budowę kanalizacji sanitarnych w tym jedną kanalizację sanitarną z przepompownią (lub przepompowniami) ścieków o wartości brutto minimum 3.500.000,00 zł zawierającą w swym zakresie:

- wykonanie kolektorów grawitacyjnych o długości – minimum 2500 mb;
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych o długości – minimum 1300 mb;
- wykonanie rurociągu tłoczego o długości – minimum 300 mb;
- wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych – minimum 1 szt.
- odtworzenie dróg o nawierzchni bitumicznej o powierzchni –minimum 9000 m².

Czy Zamawiający uzna za wystarczające wykonanie trzech robót obejmujących budowę kanalizacji sanitarnych w tym jedną kanalizację sanitarną z przepompownią (lub przepompowniami) ścieków o wartości brutto minimum 3.500.000,00 zł zawierającą w swym zakresie:

- wykonanie kolektorów grawitacyjnych o długości – minimum 2500 mb;
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych o długości – minimum 1300 mb;
- wykonanie rurociągu tłoczego o długości – minimum 300 mb;
- wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych – minimum 1 szt.
- odtworzenie dróg o nawierzchni bitumicznej o powierzchni –minimum 5000 m².

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia żąda od Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym posiadania doświadczenia wymienionego w pkt. VII ppkt 1.2. SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający nie uzna zaproponowanego doświadczenia za wystarczające.

Pytanie 4:

„Pozycja kst 37 wg KNNR 1427 – 01 „Przejścia tulejami kielichowymi PVC i bosc PVC” – szt. 142, w nakładach materiałowych wprowadzono normę stałą: Tuleje bosc z PVC szt. 105 i Tuleje kielichowe z PVC szt. 105 czyli razem 210 szt., Prosimy o korektę rozbieżności.”

Odpowiedź:

W pozycji kst 37 należy przyjąć wartości tulei tak jak w zestawieniu materiałów, gdyż uwzględniają one kaskady i boczne dojsčia kanałów, wobec tego obmiar w pozycji 37 przedmiaru winien wynosić 210 szt.

Pytanie 5:

„Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego profili dla sieci kanalizacji grawitacyjnej śr. 200 mm oraz tłocznej śr. 90 mm.”

Odpowiedź:

Profil dla sieci grawitacyjnej ϕ 200 mm oraz dla sieci tłocznej ϕ 90 mm będącej przedmiotem zamówienia jest częścią dokumentacji projektowej która jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.kruszyna.pl. Niniejsze profile znajdują się w Załączniku nr 8a część 3 rysunek nr 11, 12, 15.

Pytanie 6:

„Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego uzgodnień z Zakładem Energetycznym.”

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia w załączeniu warunki przyłączenia nr 001290/2013/O08R02 z dnia 16.01.2013 r. dla przepompowni ścieków P6.

Pytanie 7:

„Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunków nr 8, 9, 10 z naniesioną trasą przebiegu projektowanej kanalizacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wspomniane rysunki są zamieszczone na stronie internetowej - Załącznik nr 8a część 3 strona 1 (rysunek nr 8), 2 (rysunek nr 9) i 3 (rysunek nr 10).

Informuję dodatkowo, że sieć sanitarna przewidziana do budowy w ramach etapu II została zaznaczona poglądowo na rysunku zbiorczym (Załącznik nr 9 do SIWZ). Odpowiednio należy czytać zakres z rysunków szczegółowych – Załącznik nr 8a część 2 i 3 rysunki nr 6, 7, 8, 9, 10.

Pytanie 8:

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej. Jeżeli tak to prosimy o podanie stawek opłat.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Wykonawca zgodnie z pkt XV ust. 2 SIWZ ma uwzględnić przy obliczaniu ceny pozostałe koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji jak również w niej nie ujęte. W załączeniu Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy Kruszyna z dnia 07.09.2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Zważywszy, iż do upływu terminu składania ofert, tj. dnia 04 lutego 2013 r. godz. 10:00 pozostał wystarczający czas na uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert, Zamawiający pozostawia dotychczasowy termin składania ofert bez zmiany.

D.W.

WÓJT
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Załączniki:

1. Warunki przyłączenia dla przepompowni ścieków P6
2. Uchwała Nr VIII/43/07 z dnia 07.09.2007 r.

P. Sieniorek

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
 Oddział w Częstochowie
 Rejon Dystrybucji Częstochowa Wschód
 ul. Mirowska 24, 42-200 Częstochowa
 tel.: 34 364 84 90
 fax: 34 364 87 90
 e-mail: czestochowawschod.rd@tauron-dystrybucja.pl

2013-01-22



Częstochowa - RD Częstochowa
 Wschód,
 2013-01-16
 Nr: 001290/2013/O08R02

Gmina Kruszyna
 ul.: Kmicica
 kod: 42-282 Kruszyna
 miejscowość: Kruszyna

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gmina Kruszyna

ul.: Kmicica
 kod: 42-282 Kruszyna
 miejscowość: Kruszyna



Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam

Kruszyna, dnia 28.01.2013.

WÓJT

mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Obiekt: przepompownia ścieków P6

Adres przyłączanego obiektu: ul.:
 kod: 42-282 Kruszyna
 miejscowość: Jacków
 obręby, numery działek: 252/1

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2013-01-09
 Odpowiadając na wniosek z dnia 2013-01-09, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD
 i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: 14,0 kW dla zasilania podstawowego na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: słup napowietrznej linii nN, zasilanie ze stacji transformatorowej SN/nN [4-S462] Jacków 2, obwód Baby, Sklep
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe listwy zaciskowej na wyjściu ze skrzynki pomiarowej.
 b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe listwy zaciskowej na wyjściu ze skrzynki pomiarowej.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: TAURON Dystrybucja S.A. wykona przyłącze kablowe YAKXS 4x35 mm², zabuduje złącze kablowe oraz szafkę pomiarową spełniające unifikacyjne wymagania TAURON Dystrybucja S.A., usytuowane w linii ogrodzenia działki/posesji z dostępem od strony drogi,
 - b) w zakresie sieci: nie dotyczy
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca z szafki pomiarowej wyprowadzi linię zasilającą do miejsca poboru mocy.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni
 - b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na lub obok złącza kablowego
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe)
 - dla mieszkań:
 - a) prąd znamionowy: 25A
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy typu „S” o charakterystyce B
 - c) lokalizacja: w szafce pomiarowej

TAURON Dystrybucja S.A.
 ul. Zawila 65 L, 30-390 Kraków
 tel.: 12 261 10 00, 71 889 51 11
 fax: 12 261 10 01, 71 889 50 19
 e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
 XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
 Kapitał zakładowy (wpłacony): 251 175 903,45 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16,
 - przerwy nieplanowanej – 24;
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35,
 - przerw nieplanowanych – 48.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.].
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: projektu wymaganego ustawą Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego.
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji **Częstochowa - RD Częstochowa Wschód**.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji **Częstochowa - RD Częstochowa Wschód** z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.
W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Jarosław Jagusiak

Załączniki:

Zał. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie
Zał. nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x RD2/ZM a/a



KIEROWNIK
Działu Przyłączeń
nojt
Tomasz Drózdź
.....
(OSD)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Kruszyzna, dnia 28.01.2013r.

WÓJT
nojt
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**RADA GMINY
KRUSZYNA
woj. śląskie**

**Uchwała Nr VIII/43/07
Rady Gminy Kruszyzna**

z dnia 7 września 2007r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Na podstawie art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz.U.z 2007r. Nr 19 poz.115 z późn.zm/ w związku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./

**Rada Gminy Kruszyzna
uchwała:**

§ 1

Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

- 1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.1-3.

§ 2

1. Za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt.1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
 - 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 2.00 zł
 - 2) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 4.00 zł
 - 3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia – 6,00 zł
2. Stawki określone w ust.1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego w wysokości 2.00 zł.
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt.2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
 - 1) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł
 - 2) w jezdni lub chodniku - 50,00 zł
 - 3) w pozostałych elementach pasa drogowego - 20,00 zł

§ 4

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt.3 ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1m² powierzchni:

- 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł
- 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł
- 3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe /koperty/ - 0,50 zł
- 4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 1,00 zł
- 5) za 1 m² powierzchni reklamy - 2.00zł



Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

WÓJT

Kruszyzna, dnia 28.01.2013r.

mgr inż. Jadwiga Zawadzka

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XII/79/04 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mikłaj Kiekoł
Mikłaj Kiekoł



Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Kruszyna, dnia 28.01.2013r. W Ó J T

[Signature]
mgr inż. Jolanta Zawadzka