

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00

fax 34 362-72-10

e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

NS/HKiŚ.4562-3 /13/14



Częstochowa, 03.01.2014r.

P. Plewik

**Gmina Kruszyna
Urząd Gminy
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna**

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 1, § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz sprawozdań z wykonanych badań **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z ujęcia Lgota Mała:

1. nr próbki – 602/13, pobranej dnia 18.10.2013 r. w ramach kontroli wewnętrznej
miejsce poboru: Wikłów 48 – Pan Szmigielski (kuchnia)

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1 -3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

2. nr analizy 1410, pobranej dnia 25.11.2013r.
miejsce poboru: Lgota Mała – SUW –woda do sieci

W badanej próbce wody stwierdzono nieprawidłowy zapach wody co jest niezgodne z zał. 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Pozostałe badane parametry organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne są zgodne z zał. 1-3 do w/w rozporządzenia MZ. W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

3. nr analizy 1411, pobranej dnia 25.11.2013r.
miejsce poboru: Wikłów nr 62 – Elżbieta Jasak (kuchnia)

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1 -3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

Ocena okresowa dla wodociągu Lgota Mała w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Załącznik – sprawozdanie z badań nr analizy 1410- 1 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NS/HZZi PU
3. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie

[Signature]
lek. med. Dariusz Nowicki